

Số: 805 /ATMT-ATCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 25/2019/NĐ-CP

Kính gửi: Ông Nguyễn Huy Thường

Phúc đáp Công văn số 5550/VPCP-DMDN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Thường, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về xác định khoảng cách an toàn theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Về khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn đến các đối tượng được bảo vệ đối với đường ống vận chuyển khí được quy định tại Bảng 4 Phụ lục II Nghị định số 25/2019/NĐ-CP, cụ thể:

- Khoảng cách giữa 02 đường ống cấp 3 là 3m.

- Khoảng cách từ đường ống dẫn khí cấp 3 đến chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp đối với là 5m, đến đường giao thông, các công trình cấp thoát nước nội bộ là 3m.

2. Quy định về giảm khoảng cách an toàn đối với đường ống được quy định tại Bảng 2 Phụ lục III Nghị định số 25/2019/NĐ-CP.

Trong Bảng 2 đã quy định cụ thể số phần trăm khoảng cách được giảm khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; ✓
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- VCCI;
- Lưu: VT, ATCN.



Trần Văn Lượng